



NETTMONTASJE AS

Postboks 334

8301 SVOLVÆR

Saksbehandler, innvalgstelefon

Torhild Lamo, 4775547811

Dispensasjon til etablering av luftspenn i Straume naturreservat i Bø kommune

Vi viser til e-post fra Nettmontasje AS datert 17.03.2022.

Vedtak

Statsforvalteren i Nordland gir Nettmontasje AS tillatelse til å etablere luftspenn gjennom Straume naturreservat. Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:

- *Linja skal følge trasé som vist på vedlagte kart*
- *Tillatelsen gjelder kun for etablering av luftspenn, stolper med fundamentering skal etableres utenfor naturreservatet.*

Dispensasjonen gjelder kun fra verneforskrifta.

Informasjon om klagerett

Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at dette vedtak er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Statsforvalteren i Nordland.

Søknaden

Vesterålskraft Bredbånd AS skal bygge ut fiberbredbånd i området Straume-Vea i Bø kommune. For å kunne nå beboere langs Lynghaugveien må Straume naturreservat krysses. Nettmontasje AS har søkt om dispensasjon for å etablere luftspenn gjennom reservatet, langs vegen.

Lovgrunnlaget

Straume naturreservat ble oppretta i 1997. Statsforvalteren i Nordland er forvaltningsmyndighet. Formålet med vernet er å:

Bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig av hensyn til det spesielle og sårbare fuglelivet.



I naturreservatet er det forbudt å iverksette tiltak som kan forandre naturmiljøet. Dette står i verneforskriftas kapittel IV, punkt 3. Et av tiltakene som er lista opp som forbudt er framføring av nye luftlinjer. Forvaltningsmyndigheten kan likevel gjøre unntak fra verneforskrifta i særlige tilfeller der det ikke strider mot formålet med fredninga. Dette står i verneforskriftas kapittel VIII. Alle slike unntak skal vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48. Denne åpner for dispensasjon fra verneforskrifta dersom tiltaket ikke strider mot vernets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Den generelle dispensasjonsbestemmelsen skal fange opp uforutsette eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.

Alle saker som berører natur skal i tillegg vurderes ut fra naturmangfoldloven §§ 8-12. Vurderinga skal vise hvordan disse er vektlagt.

Statsforvalterens vurdering

Straume naturreservat strekker seg over et område på 1641 dekar. I naturreservatet ligger blant annet Salvatnet og Førvatnet med tilliggende områder. Mellom disse to vatna går det en veg, som krysser naturreservatet. Det er langs denne vegen det søkes om å få etablere luftlinje, ca 40 meter gjennom naturreservatet.

Dette står i naturmangfoldlovens § 8. Kunnskapen om naturverdiene i området er gode. Området ble kartlagt gjennom verneprosessen. I 2011 ble det også gjennomført ei kartlegging av naturtyper og vilt (Ecofact rapport 147).

Både Førvatnet og Salvatnet er registrert som rike kulturlandsskapsjøer, og er verdisatt som svært viktige. Førvatnet er et mindre ferskvann med omkringliggende myr og kantvegetasjon. Kulturmarkene rundt vatnet er i gjengroingsfase. Salvatnet ligger nederst i Straumevassdraget. Vatnet er omgitt av kulturmark. Langs vestsida er den en del myr- og fuktengområder, i tillegg til en del lynghei med noe vier og bjørk.

Begge områdene er viktige hekkeområder for blant annet horndykker, storlom, grågås, rødstilk, stokkand og sangsvane. De er i tillegg viktige myteområder for en rekke andefugler. Det er registrert svarthalespove i området og området er vurdert som sannsynlig hekkeområde for denne. Svarthalespoven er en prioritert art og er registrert som kritisk trua på norsk rødliste for arter. At en art er prioritert betyr at alle uttak, skade eller ødeleggelse av arten er forbudt. Norsk rødliste er en oversikt over arter som er i ferd med, eller i fare for å bli utrydda i Norge. Flere av fugleartene som er registrert i området er trua. Det er blant annet vipe og hettemåke som begge er registrert som kritisk trua, storspove, som er registrert som sterkt trua, lappfiskand og sandsvale, som begge er registrert som sårbare.

Det har tidligere vært ei utfordring med at fugler kolliderer med kraftledninger i naturreservatet fordi de ikke oppdager hinderet før det er for seint. Det er de typiske våtmarksfuglene som ender, gjess, svaner og noen vadere, som er mest utsatte for kollisjon. Problemet med kollisjon mellom fugler og linjer er registrert i åpne områder. Langs vegen som krysser naturreservatet er det skog på begge sider av veien, noe som vil gjøre risikoen for kollisjon mye mindre. Traséen krysser også reservatet der det er som smalest, sånn at linja bare kommer til å gå gjennom naturreservatet ca 40 meter.

Det er gode nok kunnskaper om naturmangfoldet. Dette betyr at naturmangfoldloven § 9, «føre-var-prinsippet», ikke brukes i denne saken.



De største truslene mot verneverdiene i Straume naturreservat er knytta til gjengroing av og tilstand på vannforekomster på grunn av avrenning fra landbruket, ferdsel i sårbare perioder og fremmede arter. Linjetraséen går langs et etablert vegnett og vil dermed følge en allerede eksisterende korridor gjennom naturreservatet.

Etter avklaringer med Statsforvalteren har søker endret i opprinnelig søknad slik at det nå kun søkes om å etablere luftspenn i naturreservatet, og ikke stolper. Vi har også vurdert at ei eventuell nedgraving av kabel gjennom reservatet vil føre til større inngrep enn et luftspenn i dette området.

Ut over kravet om at tiltaket skal gjennomføres etter hekketida er ikke naturmangfoldloven § 11 aktuell i denne saken og derfor ikke vurdert videre.

Med de vilkår som er satt vil tiltaket ikke komme i konflikt med vernets formål eller være negativt for verneverdiene. Omsøkte tiltak har stor betydning for søker og beboere i området og bagatellmessig påvirkning på verneverdiene. Statsforvalteren i Nordland gir dermed dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48.

Med hilsen

Mia Marthinus Husdal (e.f.)
underdirektør

Torhild Lamo
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

BØ KOMMUNE
SNO Lofoten

Veaveien 50

8475

STRAUMSJØEN