



KAARE MORTENSEN AS
Urdaveien 11
3274 LARVIK

Saksbehandler, innvalgstelefon
Fred Marius Svendsen, 33371163

Tillatelse til graving og legging av strømkabel i Larvik bøkeskog landskapsvernområde

Statsforvalteren tillater graving og legging av omtrent 25 meter strømkabel i Larvik bøkeskog landskapsvernområde. Tillatelsen gis med vilkår.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra brevet er mottatt.

Vi viser til søknad fra Kaare Mortensen AS datert 9. mars 2021, til tilleggsopplysninger mottatt 16. mars og til befaring 31. mars.

Søknaden

Det søkes om å grave grøft og legge omtrent 25 meter strømkabel mellom to lysstolper i Larvik bøkeskog landskapsvernområde, fra Dalheimveien og i retning mot Bøkekroa. Grøfta blir omtrent 30 cm dyp og 30 cm bred. Dalheimveien må stenges for kjøretøy i omtrent 30-40 minutter. Hensikten med tiltaket er å gi strøm til to lysstolper som har feil på eksisterende strømtilførsel. Maskiner og annet utstyr skal rengjøres.

Lovgrunnlag

Verneforskriften

Formålet med vernet av Larvik bøkeskog er å bevare en av landets klassiske bøkeskoglokaliteter.

Alle inngrep som vesentlig endrer landskapskarakteren eller skogbildet er forbudt, herunder uttak av masse og oppføring av anlegg eller lignende. Motorisert ferdsel er regulert.

Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet for verneområdet.

Naturmangfoldloven

Den generelle bestemmelsen om å gjøre unntak fra fredningen i verneforskriften ble i 2009 erstattet av § 48 i naturmangfoldloven (nml), der det blant annet heter: *Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke*



verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

I Statsforvalterens vurdering skal prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 legges til grunn sammen med forvaltningsmålet for naturtyper, økosystemer og arter i §§ 4 og 5 og vektlegging av andre viktige samfunnsinteresser, jf. § 14. Prinsippene i §§ 8 til 12 innebærer at beslutninger skal bygge på et godt kunnskapsgrunnlag, at føre-var prinsippet legges til grunn ved kunnskapsmangel, at den samlede belastningen på økosystemet vurderes, at tiltakshaver må bære kostnadene ved miljøforringelse samt at teknikker og driftsmetoder er miljøforsvarlige.

Forskrift om atferdsregler for Larvik Bøkeskog

Formålet med forskriften er å hindre smitte fra plantesykdommen Phytophthora og å bevare Bøkeskogen som en rekreasjonsskog. All ferdsel innenfor Larvik bøkeskog landskapsvernområde skal skje på stier, veier og gruslagte plasser. Forvaltningsmyndighet for forskriften er Larvik kommune.

Statsforvalterens vurdering

Graving av grøft og legging av ny strømkabel faller inn under verneforskriftens begreper «uttak av masse» og «oppføring av anlegg eller lignende», og er forbudt, jf. verneforskriftens kapittel IV punkt 1. Videre er motorisert ferdsel på stien ned mot Bøkekroa forbudt, jf. kapittel IV punkt 4. Søknaden behandles med grunnlag i dispensasjonshjemmelen i nml § 48.

I vår saksbehandling må vi først vurdere om vilkårene for å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene er oppfylt. Graving av grøft vil kunne gjøre skade på bøkeskogen ved ødeleggelse av rotsystemer og spredning av plantesykdommen Phytophthora. Grøftetraseen er lagt i avstand fra bøketrærne i området, og med skånsom metode kan tiltaket imidlertid gjennomføres på en måte hvor skaden på bøkeskogen vil være ubetydelig. På bakgrunn av dette kommer vi til at tiltaket ikke kommer i konflikt med fredningsvedtakets formål og vil heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Det foreligger dermed mulighet til å gjøre unntak fra vernebestemmelsene, jf. nml § 48.

Tiltaket skal gjennomføres på eiendommen med gbnr. 3020/2419 hvor Miljødirektoratet er grunneier, og i nærheten av et automatisk fredet kulturminne (hulvei). Miljødirektoratet som grunneier og Vestfold og Telemark fylkeskommune som kulturminnemyndighet har 16. mars fått forhåndsvarsel om tiltaket. I e-post datert 21. mars skriver Vestfold og Telemark fylkeskommune at de ikke har noen merknader til tiltaket så lenge gravearbeidene foregår utenfor området som er fredet som kulturminne.

Grøften skal graves i, eller i kanten av, eksisterende gruset sti. Yngre bøketrær har pålerot, mens store bøketrær har rotsystem av typen fastrot. Det vil si at det er mulig å grave ganske nærme stammen på yngre bøketrær uten å skade rotsystemet nevneverdig, men at det er nødvendig å holde mer avstand for ikke å skade de store trærnes rotsystem. To trær av noe størrelse står ved stien ved tiltaksområdet, og vi vurderer det som viktig at grøfta graves et stykke unna disse trærne.

Plantesykdommen Phytophthora er registrert på bøketrær i landskapsvernområdet. Sykdommen angriper røttene og sprer seg så videre oppover i trestammen, og fører til at trærne dør. Organismene som forårsaker sykdommen lever i jord og spres med jord på blant annet redskaper og fottøy, og via overflatevann. Forvaltningsplanen for Larvik bøkeskog (november 2013) omtaler Phytophthora, og legger føringer for å hindre spredning av sykdommen.



Kravet til kunnskapsgrunnlaget i nml § 8 vurderes å være oppfylt. Føre-var-prinsippet i § 9 kommer dermed ikke til anvendelse i saken. Grøfta i seg selv vurderes ikke å ha særlig betydning for økosystemet i verneområdet, men det er viktig at det i anleggsperioden gjøres tiltak for å hindre spredning av plantesykdommen *Phytophthora*, jf. nml § 10.

For å hindre skade på bøketrærnes rotsystemer og spredning av *Phytophthora* setter vi vilkår om dybden på grøfta, håndtering av jordholdige masser og krav om rengjøring og desinfisering av utstyr, jf. nml §§ 11 og 12.

På dette grunnlaget har vi kommet til at det kan det gjøres unntak fra vernebestemmelsene, og vi tillater graving av grøft for å legge omtrent 25 meter strømkabel i Larvik bøkeskog landskapsvernområde. Denne dispensasjonen gjelder forholdet til verneforskriften for Larvik bøkeskog landskapsvernområde. Søker står selv ansvarlig for å innhente eventuelle andre nødvendige tillatelser.

Statsforvalterens vedtak

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 og med henvisning til merknadene ovenfor, tillates graving av grøft og legging av omtrent 25 meter strømkabel i Larvik bøkeskog landskapsvernområde. Videre tillates motorisert ferdsel i forbindelse med tiltaket.

Tillatelsen gis på disse vilkår:

1. Den eller de som utfører arbeidet skal være kjent med vilkårene for tillatelsen. Denne tillatelsen skal være tilgjengelig på stedet når arbeidet foregår, og skal kunne fremvises på forespørsel.
2. Arbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at anleggsarbeidet
 - a. strekker seg over kort tid
 - b. foregår på en tid hvor det er relativt få brukere av området
 - c. ikke går ut over sikkerheten til brukerne av området.
 - d. ikke skader trær, inkludert rotsone.
3. Før oppstart av arbeidet skal det sendes varsel til Farris naturskole ved Søndre Bergem.
4. Graving og legging av strømkabelen skal så langt som mulig foregå på den søndre halvdelen av stien, for å holde tilstrekkelig avstand fra trærne som står på nordsiden av stien.
5. Dybden på grøfta som skal graves skal ikke være dypere enn 40 cm og ikke bredere enn 40 cm.
6. Jord, jordliknende og jordholdige masser skal ikke fjernes fra tiltaksområdet. Mellomlagring av masser skal skje i nær tilknytning til tiltaksområdet.
7. Området skal ryddes og se ordentlig ut etter endt arbeid. Berørte arealer og eventuelle installasjoner skal settes tilbake i samme stand som før arbeidet.
8. Maskiner, fottøy og annet utstyr skal være rengjort før det bringes inn i landskapsvernområdet.
9. Maskiner, fottøy og annet utstyr som er i kontakt med jord, skal rengjøres med vann og deretter desinfiseres med egnet middel før det fjernes fra tiltaksområdet i landskapsvernområdet. Dette gjelder etter endt arbeid, og også ved hvert tilfelle dersom maskiner og utstyr skal forflyttes inn og ut av tiltaksområdet i anleggsperioden.
10. Kort tid etter endt arbeid skal kart, hvor kabeltraseen er tegnet nøyaktig inn, sendes til vårt postmottak sfvtpost@statsforvalteren.no. Kartet skal også inkludere informasjon om hvor dypt kabelen ble lagt.
11. Tillatelsen gjelder i to år fra dags dato.



Klageadgang

Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at brevet er mottatt. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Klageinstansen er Miljødirektoratet.

Med hilsen

Arne Christian Geving (e.f.)
fagsjef

Fred Marius Svendsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Larvik kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2020
Postboks 2844

3255
3702

LARVIK
SKIEN